

TAKUUPÖYTÄKIRJA

Kohde	
Kohteen osoite	Tarkempi sijainti
Mallimerkintä	Sarjanumero
Tarkastuksen suorittaja	Käyttöönottopäivämäärä

Laitteiden asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet

Opas kuuluu laitteen mukana toimitettavaan dokumentaatioon.

D00367862 – Asennus-, käyttö- ja huolto-ohje

D04015427 – Säätimen käyttöohje

Takuupöytäkirjan tarkoitus

Tämän dokumentin tarkoituksena on varmistaa laitteen asianmukainen asennus, jolloin sen toiminta ja huollettavuus elinkaaren aikana varmistuvat.

Takuun voimassaolo alkaa kun takuupöytäkirja tai muu vastaavansisältöinen dokumentti on palautettu Chiller Oy:lle (warranty@chiller.fi) viimeistään kuukauden kuluessa käynnistyksestä.

Tarkistukset tehdään laitteiston asennuksen ja käynnistyksen yhteydessä pätevän henkilön toimesta.

Käyttöönottopalvelun voit tilata kotisivuiltamme <https://www.chiller.eu/fi/palvelut/kayttoonotto/>.
Jos Chiller Oy on suorittanut käynnistyksen ei takuupöytäkirjaa tarvitse palauttaa.

Takuutarkastukset (Ruksi tehdyt toimenpiteet)

- Laitteessa ei ole ulkoisia vaurioita
- Olen tutustunut laitteen asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeeseen
- Asennus (laite varusteineen) on suunnitelmien mukainen
 - Laite on tilauksen mukainen
 - Asennuspaikka on kappaleen 5 (vaatimukset asennuspaikalle) mukainen
 - Turvakonseptin vaatimukset täyttyy

- Laite käyttöönotettu kappaleen 10 (ensimmäinen käynnistys) mukaisesti.

(huom. sähköpätevyys S3, Solid ja Steady koneessa pätevyys vuototarkistukseen / kylmätyöluvut).

Käynnistyspöytäkirja ja vuototarkistusraportti liitteenä.

Täytetyt pöytäkirjat toimitetaan Chiller Oy:lle sähköisesti:

warranty@chiller.fi

Mikäli tarkastuspöytäkirjaa ei palauteta täytettynä Chiller Oy:lle kuukauden kuluessa käynnistyksestä, laitevalmistajan takuu raukeaa (kts. takuehdot).